



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ВЕРХНЕ- ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

с. Нижнедевицк. ул. Луговая, 1А
(место составления предписания)

20 февраля 2012 г.
(дата составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений обязательных требований безопасности в
электроэнергетике
№ В 11/19-0257

На основании распоряжения Верхне- Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2013 г. № В 11/19-0257

«О проведении плановой выездной проверки»

с 20.02.2013г. (9 час 30 мин) по 20.02.2013г. (16 час 30 мин) была проведена внеплановая выездная проверка выполнения, выданного предписания от 14 декабря 2012г. № В 11/13-3198, в отношении: **Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Нижнедевицкая средняя общеобразовательная школа Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области (МКОУ Нижнедевицкая СОШ)** (адрес юридический/ физический: с. Нижнедевицк. ул. Луговая, 1А, Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области)

Директор Колтакова Тамара Николаевна

(то же и в случае, если имеется сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица)

Лица, проводившие проверку.

| № п/п | Фамилия имя отчество | Должность |
|-------|----------------------|---|
| 1. | Кретов А.Г. | Государственный инспектор отдела энергетического надзора и надзора за ГЭС |

(ответственный за проведение проверки)

При проведении проверки присутствовали:

1. Колтакова Тамара Николаевна Директор МКОУ Нижнедевицкая СОШ

(фамилия имя отчество, должность представителя юридического лица или фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя (физического лица))

Сведения о результатах проверки:

Выявлено 2(два) нарушения обязательных требований безопасности в электроэнергетике (Правила устройства электроустановок (ПУЭ)); Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП); Межотраслевые правила охраны труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ -016-2001; РД- 153-24.0-03.150-00); Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках СО 153-34.03.603-2003); «Положение об организации обучения и проверки знаний правил по электробезопасности работников образовательных учреждений системы Минобразования России», утвержденного приказом Минобразования РФ от 06.10.98 г. № 2535). 1 (один) пункт предписания, - не истёк срок. Запись в журнале учета проверок юридического лица внесена.

На основании Акта проверки от 20.02.2013г. № В 11/19-0257, руководствуясь Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» от 30.07.2004 № 401 (с доп. и изм.).

Я, государственный инспектор отдела по надзору за энергообеспечивающими организациями и ГТС Верхне - Донецкого управления Ростехнадзора Кретов Андрей Тимофеевич,

ПРЕДПИСЫВАЮ

юридическому лицу, **Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Нижнедевицкая средняя общеобразовательная школа Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области (МКОУ Нижнедевицкая СОШ)** (адрес юридический/ физический, с. Нижнедевицк, ул. Луговая, 1А, Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области), и его законным представителем организовать устранение выявленных нарушений обязательных требований безопасности в электроэнергетике:

| № п.п | Конкретное описание (существо) выявленного нарушения. | Наименование нормативного документа и ссыла на пункт требования которого нарушены (не соблюдены). | Конечная дата устранения выявленных нарушений |
|-------|---|--|---|
| 1 | Работник, ответственный за электрохозяйство организации (школы), назначенный руководителем (директором), соответствующим документом, прошел проверку знаний в комиссии органов госэнергонадзора, но имеет группу II по электробезопасности, вместо IV. Заместитель ответственного за электрохозяйство организации (школы), не прошел проверку знаний в комиссии органов госэнергонадзора, в соответствии с Правилами и не имеет группу IV по электробезопасности. | п.п. 1.2.1- 1.2.3.; 1.2.7.; 1.4.28. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; п. 2.2. «Положение об организации обучения и проверки знаний правил по электробезопасности работников образовательных учреждений системы Минобразования России», утвержденного приказом Минобразования РФ от 06.10.98 г. № 2535 | 21.04.13г. |
| 2. | Не предъявлен паспорт (заполненный в соответствии с Правилами), <u>на каждое заземляющее устройство</u> , находящееся в эксплуатации. | п. 2.7.15. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей | 21.04.13г. |
| 3 | Высота установки розеток и выключателей, в классах и мастерской, менее, предусмотренных 1,8м. | п.7.1.37, п.7.1.40. Правила устройства электроустановок. (издание 6) | 01.08.13г. |

Информацию о выполнении предписания направить в Верхне-Донецкое управление Ростехнадзора в срок до: 21.02.2013г - 2 пункта предписания и 01.08.13г. - 1 пункт почтой по адресу: 394038, г. Воронеж, ул. Конструкторов, 82 и факсимильным сообщением по тел. 263-70-31

Предписание может быть обжаловано в соответствии с гл. 24 АПК РФ

Предписание от 20 февраля 2013 г. № В 11/19-0257 составлено на 3

страницах в 2 экземплярах.

Подписи должностных лиц (лица), проводивших проверку:

Кретов А.Г.

Ф.И.О.



подпись

При проведении проверки присутствовал (и):

Колпакова Т.П.

Ф.И.О.



подпись

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания на руки получен.

Руководитель (представитель) юридического лица или индивидуальный предприниматель (физическое лицо) Колпакова Т.П.

Ф.И.О.



подпись

дата

Отметка об отказе от ознакомления с предписанием

Ф.И.О. должностного лица (лиц), проводившего проверку

подпись

дата